

Gardner Denver AirPilot



Lietotāja parametri

sākuma izvēlnē spiežam ▲ ▼

Abas pogas reizē 5 sekundes. Sāks mirgot lampiņas un parādīsies kods 01

Ar pogu ▲ ejam uz izvēlni 01

Ar pogu ● izvēlamies maināmo parametru

Kamēr tas mirgo, to var mainīt ar trijstūri uz augšu un uz leju.

Kamēr mirgo – tas ir mainīšanas režīmā. Kad pārstāj mirgot – parametrs ir apstiprināts.

Var mainīt:

- Max spiediens, pāreja uz tukšgaitu [diference ir konstanta-mainīsies arī min spiediens]
- Min spiediens, darba režīma uzsākšana [diference ir konstanta-mainīsies arī max spiediens]
- Tukšgaitas laiks – deg lampiņa pie pulkstenīšiem
- Autostarts pēc sprieguma pārtraukuma (0-izslēgts; 1...vai vairāk, pēc tik minūtēm sāks darbu)
- kondensāta nolaišanas ilgums sekundēs
- pauze starp kondensāta nolaišanām sekundēs

Serviss

Pēc filtru maiņas jāuzstāda stundas, cik ir jāstrādā:

sākuma izvēlnē spiežam ▲ ▼

Abas pogas reizē 5 sekundes. Sāks mirgot lampiņas un parādīsies kods 01

Ar pogu ▲ ejam uz izvēlni 02

Ar pogu ● izvēlamies maināmo parametru

Kamēr tas mirgo, to var mainīt ar trijstūri uz augšu un uz leju.

Kamēr mirgo – tas ir mainīšanas režīmā. Kad pārstāj mirgot – parametrs ir apstiprināts.

Ir jāuzliek skaitītāji uz 2000

- Eļļas maiņa
- Gaisa filtra maiņa
- Seperatora maiņa
- Eļļas filtra maiņa